



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
ঢাকা গবেষণাগার
ই-১৬, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.doe.gov.bd



স্মারক নং-২২.০২.০০০০.১১১.৬৮.০০১.১৩. ১০৮৮

তারিখঃ ১০/০৮/১৮ ইং

প্রাপক : ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ইনডেসোর সোয়েটার লিঃ
ডেগেরচালা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর সদর, গাজীপুর

বিষয় : ডেগেরচালা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর সদর, গাজীপুর -এ অবস্থিত “ইনডেসোর সোয়েটার লিঃ” নামক কারখানার
ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট এর পরিবেষ্টক পরিবেষ্টক শব্দ পরিমাপের ফলাফল।

সূত্র :- আবেদন নং: T-৮৩৫, ২০৯৬; তারিখঃ ২৬/০২/১৮, ২১/০৫/১৮ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে পত্রের চাহিদা মোতাবেক শব্দ পরিমাপের ফলাফলের উপাত্তসীট নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

Location	Date	Time	Sound Level in dBa	Remarks.
East Side, near boundary.	23.07.18	02:55 pm	63.0	Plant was in running condition.
South side, near boundary.	23.07.18	02:58 pm	62.1	
East side, near boundary.	23.07.18	03:01 pm	65.5	
North side, near boundary.	23.07.18	03:03 pm	64.6	
Bangladesh Standard at day time for Mixed Area as per Noise pollution (control) rules, 2006.		6:00 AM to 9:00 PM	60.0	

- শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা-২০০৬ অনুযায়ী, সকল পার্শ্বের শব্দের মান গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার বাইরে আছে।

মোহাম্মদ সাফিয়া আক্তার
16.08.18
জুনিয়র কমিস্ট

মোঃ জাহিরুল ইসলাম তালুকদার
31.08.18
সিনিয়র কমিস্ট

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান আখন্দ
31.08.18
উপপরিচালক

মোহাম্মদ আসাদুল হক
31.08.18
পরিচালক