



স্মারক নং-২২.০২.০০০০.১১১.৬৮.০০৯.১৩. ১৩৯৭

তারিখ- ১৬/০৮/১৮ইং

প্রাপকঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ইনডেসোর সোয়েটার লিঃ

ডেগেরচালা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

বিষয়ঃ ডেগেরচালা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর -এ অবস্থিত “ ইনডেসোর সোয়েটার লিঃ ” নামক কারখানার তরল বর্জ্যের নমুনা বিশ্লেষিত ফলাফল।

সূত্র :- আবেদন নং: T-২০৯৫; তারিখ- ২১/০৫/১৮ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে পত্রের চাহিদা মোতাবেক তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফলের উপাত্তসীট নিম্নে প্রদত্ত হলো-

Sample Location	Date	Lab code No	pH	DO mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	TDS mg/L
Inlet of ETP	23.07.18	D-81	7.80	0.0	45	259	220
Outlet of ETP	23.07.18	D-80	7.63	3.1	20	87	278
Bangladesh Standard for Waste Water From industrial units, discharge to inland surface water as per ECR 1997.			6.0-9.0	4.5-8.0	≤ 50	≤ 200.0	≤ 2100.0

Note:- BOD at 5 days and 20°C.

- পরিশোধিত তরলবর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফলে DO প্যারামিটার বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার বাহিরে আছে।

২৩.০৮.১৮
১৩.০৮.১৮
(মোছাম্মৎ সাফিয়া আক্তার)
জুনিয়র কেমিস্ট

Shaheda
১৪.০৮.১৮
(শাহেদা বেগম)
সিনিয়র কেমিস্ট

আব্দুল হক
২৫/৮/১৮
(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান আখন্দ)
উপপরিচালক

২৫/৮/১৮
(মোঃ আমদ আসাদুল হক)
পরিচালক