



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
ঢাকা গবেষণাগার কার্যালয়
পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭
www.doe.gov.bd

স্মারক নং- ২২.০২.০০০০.১১১.৬৮.১২০২.১৮.৭৪৩

তারিখ- ১১-০৬-২০১৯

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনডেসোর সোয়েটার লিঃ, ডেগের চালা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

বিষয়: ডেগের চালা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর -এ অবস্থিত ইনডেসোর সোয়েটার লিঃ থেকে সংগৃহীত তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল।

সংগৃহীত তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল নিম্নরূপ:

Location	Date	Lab code	pH	DO mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	TDS mg/L	EC μ S/cm	Remarks
Inlet of ETP	১২-০৫-১৯	K-76	7.59	0.0	60	182	225	498	অনলাইন আবেদনের তারিখ-২১/০৩/২০১৯
Outlet of ETP	১২-০৫-১৯	K-75	7.35	4.8	10	32	268	512	
As per ECR'1997 Bangladesh Standard for Waste Water from Industrial Units, discharging to inland surface Water.			6-9	4.5-8.0	50	200	2100	-	

বি: দ্র: বিওডি ৫দিন/২০° সে:

- পরিশোধিত তরলবর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফলে সকল প্যারামিটার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা'১৯৯৭ অনুসারে গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার মধ্যে আছে।

মোহাম্মদ সাফিয়া আক্তার
জুনিয়র কেমিস্ট

বনানী দাস
সিনিয়র কেমিস্ট

মো: মোস্তাফিজুর রহমান আখন্দ
উপপরিচালক

মোহাম্মদ আসাদুল হক
পরিচালক

